



Numer obwodu	--	2	3	TK/1	TK/2	TK/3	TK/4	TK/5	TK/6	TK/7	TK/8	TK/9	TK/10
Opis	WLZ	Kontrola napięcia	Ogranicznik przepięć	PCE 3x400V	PCE 3x400V	Wypust siłowy 3x400V	Wypust siłowy 3x400V	Wypust siłowy 3x400V	Wypust siłowy 3x400V	Gniazda ogólne	Gniazda ogólne	Gniazda ogólne	Gniazda ogólne
Moc [kW]/Prąd [A]	--	--	--	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
Przewód	5xLGY 10mm ²	--	--	YDY 5x4mm ²	YDY 5x4mm ²	YDY 5x4mm ²	YDY 5x4mm ²	YDY 5x4mm ²	YDY 5x4mm ²	YDY 3x2.5mm ²	YDY 3x2.5mm ²	YDY 3x2.5mm ²	YDY 3x2.5mm ²
Nazwa obwodu	--	--	Ogranicznik B+C	Zestaw gniaz PCE	Zestaw gniaz PCE	Wypust zasilający 3x400V	Wypust zasilający 3x400V	Wypust zasilający 3x400V	Wypust zasilający 3x400V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V	Gniazda 230V

Dział odp. EL KIBORT Adam Kibort 82-110 Sztutowo ul. Krótka 2	Kierownik techniczny Adam Kibort		Projekt budowlany: MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA TERENIE STARY TARG WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA -KOTŁY NA PELLETT		Inwestor:	
	Projektował: mgr inż. Adam Kibort nr upr. . POM/0009/PW0E/12		Tytuł Schemat rozdzielnicy TK		Adres Obiektu ul. Nowotarska 2a, ob. Stary Targ dz. nr 265/4, 536/1,536/3 --	
	Sprawdził:				Zmiana --	Data 2019-01