



Nazwa obwodu Opis, funkcja	Zabezpieczenie Przewód	Moc Przekrój	Numer obwodu		Przebieg	Długość
			---	---		
istniejące przyłącze	R303 gF 32A	---	---	2m		
Licznik energii elektrycznej 3-fazowy	R303 gF 32A	---	---	---		
Przebieg	5xLGY 10mm ²	---				
Przebieg	R303 g 6A	0,1				RPP02/05
Przebieg	NHXH	3x2,5mm ²				
Przebieg	FRX 303 100A	---				
Przebieg	5xLGY 10mm ²	LGY 25mm ²				

Dział odp. EL KIBORT Adam Kibort 82-110 Sztutowo ul. Krótka 2	Kierownik techniczny Adam Kibort	Projekt budowlany: MODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJ NA TERENIE STARY TARG WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA -KOTŁY NA PELLET	inwestor:
	Projektował: mgr inż. Adam Kibort nr upr . POM/0009/PW0E/12	Tytuł Schemat złącza pomiarowego TL	Adres Obiektu ul. Nowotarska 2a, ob. Stary Targ dz. nr 265/4, 536/1,536/3
	Sprawdził:		Zmiana --
			Data 2019-01
			Nr rysunku E-3