

# GMINA STARY TARG

ul. ŚWIERCZEWSKIEGO 20

82-410 STARY TARG

tel. 55/ 640 50 50

fax 55/ 277 62 89

mail: [inwestycje@starytarg.pl](mailto:inwestycje@starytarg.pl)



Stary Targ, dn. 28.05.2020 r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Gmina Stary Targ udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego nr RG.I.271.2.2020.GP na: „Modernizację gminnej kotłowni w miejscowości Stary Targ”:

## Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie dokumentu SIWZ do przetargu ponieważ mają Państwo zamieszczone dwa razy „Informację o zamówieniu”?

Odpowiedź: *Pomyłka została poprawiona na stronie internetowej Zamawiającego. Wszystkie dokumenty są zamieszczone również na platformie zakupowej Zamawiającego.*

## Pytanie 2

W projekcie nie został uwzględniony bufor ciepła w celu optymalizacji pracy kotłów przy zmiennym zapotrzebowaniu w energię. Czy Zamawiający potwierdza potrzebę zastosowania bufora ciepła o pojemności min 4000 l w celu lepszej regulacji kotłów?

Odpowiedź: *Zamawiający nie wymaga zastosowania buforu ciepła*

WÓJT  
  
mgr inż. Wiesław Kaźmierski

GMINA STARY TARG

82 410 Stary Targ, ul. Główna 20

NIP 5792069693 REGON 170747721